

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 31/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» С. КАМЕНКА ЧУГУЕВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО  
КРАЯ,*

*Лосюк Екатерина Александровна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 21 мая 2020 года № 31 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 28.05.20 года по 17.06.20 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Главный государственный инспектор Кузьменко Михаил Юрьевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» С. КАМЕНКА ЧУГУЕВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО  
КРАЯ, с.Каменка, ул. Магистральная 29*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*Директором МКОУ СОШ №9 Лосюк Е.А*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1 +	Применены горючие материалы для отделки полов на путях эвакуации (п.6.25)(МОУ СОШ №9 С. КАМЕНКА)	СНиП 21-01-97*	07.07.21	
2	Наружная металлическая лестница не соответствует требованиям (СНиП 21-01-97 п. 6.30(МОУ СОШ №9 С. КАМЕНКА)	СНиП 21-01-97*	07.07.21	
3 +	Не выполнено ограждение на кровле здания в соответствии с ГОСТ 25772(МОУ СОШ №9 С. КАМЕНКА)	СНиП 21-01-97*	07.07.21	
4	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил устранение	Постановление правительства РФ № 390 :	07.07.21	



	повреждений толстослойных напыляемых составов (огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад).	п. 21		
5+	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением (п. 4.1)(МОУ СОШ №9 С. КАМЕНКА)	СП 8.13130.2009	07.07.21	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
Кузьменко Михаил Юрьевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 17 " июня 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

*Лосюк*

(подпись)

" 18 " июня 2020 г.

Директор МКОУ СОШ №9  
Лосюк Екатерина Александровна  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору