



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342

тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: arseniev@pkprn.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74985558, ОГРН 10525037174408, ИНН/КПП 25338090446/254301001

Юридическому лицу:

**Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №9» с.Каменка Чугуевского района Приморского края**

(МКОУ СОШ № 9 с. Каменка),

ИНН 2534000515; ОГРН 1022500511593.

**Юридический адрес: 692608, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул. Магистральная,
29, осуществляющему образовательную деятельность по адресу: 692608, Приморский край,
Чугуевский район, с.Каменка, ул. Магистральная, 29**
(адрес предприятия, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСАНИЕ № 142

от «15» ноября 2019г.

г.Арсеньев

Выдано на основании акта мероприятия по
контролю

№ 2149/1 от «15» ноября 2019г.

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве ведущим специалистом-экспертом Колесниченко Г.А, при проведении внеплановой выездной проверки с 18.10.2019г. по 15.11.2019г., на основании распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Поляковой Марины Вячеславовны от 08 октября 2019г. № 2149, в отношении юридического лица – **Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» с.Каменка Чугуевского района Приморского края (МКОУ СОШ № 9 с. Каменка), ИНН 2534000515; ОГРН 1022500511593. Юридический адрес: 692608, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул. Магистральная, 29, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 692608, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул. Магистральная, 29, с целью проверки выполнения требований предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве №134 от 17.10.2018г. «Об устранении нарушений санитарного законодательства», ранее выданного МКОУ СОШ № 9 с. Каменка, срок исполнения до 17.10.2019г., выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно: установлено частичное невыполнение в срок законного предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве №134 от 17.10.2018г. «Об устранении нарушений санитарного законодательства», ранее выданного МКОУ СОШ № 9 с. Каменка, срок исполнения до 17.10.2019г. (из 12 пунктов указанного предписания, не выполнены - 8 пунктов предписания (пункты 1,4,5,6,7,8,9,10), частично не выполнен – один пункт предписания (пункт 3), а именно:**

Пункт 1 вышеуказанного предписания: Произвести замену разбитых оконных стекол, не имеющих цельного стеклопакета и склееных в коридорах школы – **не выполнен**, а именно:

на момент осмотра (осмотр проведен 18.10.2019г. с 13.00 до 14.00, протокол осмотра

принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и, находящихся там вещей и документов от 18.10.2019г.), **в коридоре учреждения часть разбитых оконных стекол склеены (стеклоплатно не цельное, требует замены)**, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», свидетельствует о не выполнении пункта 1 предписания.

Пункт 3 вышеуказанного предписания: Устранить дефекты потолка и стен на пищеблоке - **не выполнен частично**, а именно:

на момент осмотра (осмотр проведен 18.10.2019г. с 13.00 до 14.00, протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и, находящихся там вещей и документов от 18.10.2019г.), дефекты стен на пищеблоке устранены, путем проведения косметического ремонта (побелка), что свидетельствует о выполнении пункта 3 предписания в части.

На момент осмотра (осмотр проведен 18.10.2019г. с 13.00 до 14.00, протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и, находящихся там вещей и документов от 18.10.2019г.), **имеются дефекты потолка на пищеблоке (следы сырости на потолке, дефект поверхности потолка в виде отслаивания и осыпания штукатурки)**, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и свидетельствует о частичном не выполнении пункта 3 предписания.

Пункт 4 вышеуказанного предписания: В учебных кабинетах школы отопительные приборы оборудовать съемными решетками – **не выполнен**, а именно:

на момент осмотра (осмотр проведен 18.10.2019г. с 13.00 до 14.00, протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и, находящихся там вещей и документов от 18.10.2019г.), **в учебных кабинетах отопительные приборы не ограждены съемными решетками**, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что свидетельствует о не выполнении пункта 4 предписания.

Пункт 5 вышеуказанного предписания: Кабинет домоводства, используемый, в том числе для обучения навыками приготовления пищи оборудовать двухгнездой моечной раковиной с подводкой холодной и горячей воды - **не выполнен**, а именно:

на момент осмотра (осмотр проведен 18.10.2019г. с 13.00 до 14.00, протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и, находящихся там вещей и документов от 18.10.2019г.), в кабинете домоводства, используемом, в том числе для обучения навыками приготовления пищи, **не установлена двухгнездная моечная раковина с подводкой холодной и горячей воды**, что является нарушением п. 4.27, п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», свидетельствует о не выполнении пункта 5 предписания.

Пункт 6 вышеуказанного предписания: Лаборантскую кабинета физика, кабинете физика, кабинет химии, кабинет домоводства оборудовать умывальными раковинами; в кабинетах начальных классов, в лаборантской кабинета химии, обеспечить наличие исправными умывальными раковинами – **не выполнен**, а именно:

на момент осмотра (осмотр проведен 18.10.2019г. с 13.00 до 14.00, протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и, находящихся там вещей и документов от 18.10.2019г.), **лаборантская кабинета физика, кабинет физика, кабинет**

химии, кабинет домоводства не оборудованы умывальными раковинами (умывальные раковины в указанных помещениях отсутствуют); кабинеты начальных классов, лаборантская кабинета химии, не обеспечены исправными умывальными раковинами, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», свидетельствует о не выполнении пункта 6 предписания.

Пункт 7 вышеуказанного предписания: В кабинете обслуживающего труда, установить над электроплитами механическую вытяжную вентиляцию – **не выполнен**, а именно:

на момент осмотра (осмотр проведен 18.10.2019г. с 13.00 до 14.00, протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и, находящихся там вещей и документов от 18.10.2019г.), **в кабинете обслуживающего труда, в котором установлены 2 электроплиты** (в школьной программе имеется раздел кулинарии), **не установлена механическая вытяжная вентиляция**, что является нарушением п. 6.11, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», свидетельствует о не выполнении пункта 7 предписания.

Пункт 8 вышеуказанного предписания: Лаборантскую кабинета физика обеспечить искусственной освещенностью. Уровень искусственной освещенности в истории МКОУ СОШ №9 с. Каменка привести в соответствие допустимому уровню – **не выполнен**, а именно:

С целью контроля указанного пункта предписания, в рамках внеплановой проверки по поручению начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве №181 от 17.10.2019г, специалистами Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», проведены измерения (замеры) уровня искусственной освещенности в кабинете истории, на соответствие нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

В целях правильной и объективной оценки результатов лабораторных измерений по определению о назначении экспертизы №178-ТО от 18.10.2019г., назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных измерений (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и, находящихся там вещей и документов от 18.10.2019г.).

Согласно полученного результата, представленного Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», в виде протокола измерений физических факторов №276-ФА/01 от 22.10.2019г., экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №228 от 30.10.2019г., установлено:

- **измеренный уровень искусственной освещенности** в точке №1 (кабинет истории, 1 ряд, 1 парта) **составляет 188±17,27лк, при норме 300-500 лк, что не соответствует требованиям** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», свидетельствует о не выполнении пункта 8 предписания.

Пункт 9 вышеуказанного предписания: Пищеблок оборудовать достаточным количеством раковин для мытья столовой и кухонной посуды – **не выполнен**, а именно:

на момент осмотра (осмотр проведен 18.10.2019г. с 13.00 до 14.00, протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 18.10.2019г.), **пищеблок учреждения оборудован недостаточным количеством раковин для мытья столовой и кухонной посуды** (в наличии 1 раковина и 3 промаркированные тазы, используемые для мытья столовой и кухонной посуды, при том, что школа не относится к малокомплектному образовательному учреждению, что является нарушением п. 2.3, п. 5.7, п. 5.8, п. 5.10, п.14.2, СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», свидетельствует о не выполнении пункта 9 предписания.

Пункт 10 вышеуказанного предписания: Примерное 10-дневное меню для обучающихся с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше, используемые для организации питания учеников МКОУ СОШ №9 с. Каменка привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях...» - **не выполнен**, а именно:

Примерное 10-дневное меню для обучающихся с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше, используемое для организации питания учеников МКОУ СОШ №9 с. Каменка, в рамках проверки не представлено. Со слов директора образовательного учреждения, откорректировано в установленный предписанием срок не было, что также подтверждается ответом (информацией) об исполнении предписания №134 от 17.10.2018г. «Об устранении нарушений санитарного законодательства» (№331 от 17.10.2019г.), а именно: пункт 10 не выполнен., что свидетельствует о невыполнении пункта 10 предписания.

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г., Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.

ПРЕДПИСЫВАЮ: юридическому лицу – **Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №9» с.Каменка Чугуевского района Приморского края** (МКОУ СОШ № 9 с. Каменка), ИНН 2534000515; ОГРН 1022500511593. Юридический адрес: 692608, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул. Магистральная, 29, осуществляющему образовательную деятельность по адресу: 692608, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул. Магистральная, 29, **провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений:**

№п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	Провести замену разбитых оконных стекол, не имеющих цельного стеклопалотна и склееных в коридорах школы.	01.10.2020г.

2.	Устранить дефекты потолка на пищеблоке.	01.10.2020г.
3.	В учебных кабинетах школы отопительные приборы оборудовать съёмными решетками.	01.10.2020г.
4.	Кабинет домоводства, используемый, в том числе для обучения навыкам приготовления пищи оборудовать двухгнездой моечной раковиной с подводкой холодной и горячей воды.	01.10.2020г.
5.	Лаборантскую кабинета физика, кабинет физики, кабинет химии, кабинет домоводства, оборудовать умывальными раковинами; в кабинетах начальных классов, в лаборантской кабинета химии обеспечить наличие исправных умывальных раковин.	01.10.2020г.
6.	В кабинете обслуживающего труда, установить над электроплитами механическую вытяжную вентиляцию.	01.10.2020г.
7.	Уровень искусственной освещенности в кабинете истории привести в соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».	01.10.2020г.
8.	Пищеблок оборудовать достаточным количеством раковин для мытья столовой и кухонной посуды.	01.10.2020г.
9.	Примерное 10-дневное меню для обучающихся с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше, используемое для организации питания учеников МКОУ СОШ №9 с. Каменка привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".	01.10.2020г.
10.	О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35.	01.10.2020г.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии со ст. 54 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Руководителю Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.Арсеньеве



Г.А. Колесниченко

Один экземпляр предписания получил:

_____ 15.11.2019г.
(подпись) (расшифровка подписи, должность) (дата)